



## מעבדת פלגי מים

מעבדה לבקרה וניטור שפכים-קולחים-בוצה

Tel: 050-5885543, Fax: 04-9893502

E-mail: guyh@p-ma.co.il , miller@p-ma.co.il



### מעבדת פלגי מים - תוצאות בדיקות מאגרים בעמק יזרעאל - דצמבר 2014

קוליפורמים צואתיים	SAR	בורן מסיס	Ntot	אמוני N	NO3	מגניון	כלוריד	סידן	נתרן	אשלגן מסיס	זרחן כללי	TSS	COD	BOD	EC	pH	שעת דיגום	תאריך דיגום	מאגר
יח' ב- 100 מ"ל	יחס	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	מ"ג/ל	dS/m	-		
8	4.88	0.155	18.6	19.3	6.0	47.5	364.6	89.2	230	30.4	1.2	3.6	20	3.8	1.91	7.7	08:20	31/12/14	אבן
4,000	5.21	0.215	36.4	35.9	0.7	25.7	425.3	144.6	259	28.1	3.1	42	89	29	2.29	7.9	08:10	30/12/14	בלפוריה
170	5.58	0.120	2.1	1.0	1.4	-	210.3	101.8	216	95.2	3.9	2.4	35	<3	1.57	8.5	08:30	01/01/15	גזית
12,000	5.21	0.274	52.3	46.5	3.5	22.2	398.8	142.6	253	35.5	10.4	28	102	14	2.33	7.9	08:30	31/12/14	גניגר א'
<1	5.53	0.272	18.6	70.3	<0.5	20.9	395.0	123.2	253	31.6	1.2	70	127	34	2.40	8.0	09:00	31/12/14	גניגר ג'
4200	5.92	0.163	32.5	15.8	16.4	22.2	423.0	142.6	288	34.3	4.2	12	65	10	2.21	7.7	07:45	01/01/15	דברת ב'
44,000	6.10	0.095	31.0	29.5	9.9	24.3	444.2	128.0	288	31.6	4.8	4	54	4	2.27	7.9	08:00	01/01/15	דברת ג'
57,000	4.68	0.219	76.9	69.9	<0.5	22.6	343.1	127	219	57.3	11.5	51	157	35	2.32	7.7	07:30	31/12/14	הסוללים א'
300	4.69	0.266	72.1	70.1	<0.5	22.3	343.2	135	224	36.3	13.1	33	117	11	2.32	8.0	07:50	31/12/14	הסוללים ב'
8000	4.76	0.139	42.9	0.8	4.9	28.7	339.9	112.6	219	26.9	0.5	3.2	49	<3	1.78	7.6	08:10	31/12/14	הסוללים ג'
420	4.79	0.148	24.8	24.7	5.2	33.3	359.1	119.4	230	28.1	5.2	14	71	5.5	1.98	8.0	08:00	30/12/14	הסרגל
<1	4.46	0.212	20.2	0.8	19.1	32.6	376.6	127.0	219	71.8	9.5	27	99	11	2.05	8.7	08:50	30/12/14	כפר יהושע
700	1.17	0.073	5.7	11.8	<0.5	30.9	75.8	59.2	45	10.5	3.4	8.4	15	<3	0.59	7.7	08:15	01/01/15	מזרע א'
<1	1.43	0.088	2.5	6.7	0.6	17.6	84.8	73.8	53	14.0	3.1	3.6	38	<4	0.68	7.7	08:20	30/12/14	מזרע ב'
200	2.62	0.182	52.2	31.6	11.9	12.2	202.8	171.6	132	35.5	8	35	96	18	1.77	8.1	08:40	30/12/14	מנסי
480	2.98	0.113	60.3	48.8	0.9	24.4	233.9	156.2	152	36.3	8.8	13	70	9.5	1.88	7.9	08:30	30/12/14	משמר העמק
<1	3.25	0.189	50.1	39.3	10.6	37.8	247.9	147.4	171	42.1	10.4	41	110	20	1.86	8.1	09:00	30/12/14	נחלאות אלונים
<1	7.77	0.200	5.1	0.6	4.0	18.1	225.5	78.6	293	220.4	9.9	6.4	59	7.8	2.24	8.5	09:00	01/01/15	עין דור
4600	6.33	0.178	5.7	18.3	4.2	26.1	474.3	125.2	299	35.5	4.7	25	82	15	2.34	8.4	07:30	01/01/15	תל עדשים ב'



**פלגי מים בע"מ** חברה לפיתוח מקורות מים ■ יקנעם מושבה 20600  
 טל. 04-9893078, 04-9893231 ■ פקס. 04-9893502 ■ דוא"ל: office@p-ma.co.il